
 <p>PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH GRYFINO</p>	<p>Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. ul. Szczecińska 5, 74 – 100 Gryfino Laboratorium ul. Łączna 1, 74 – 100 Gryfino</p>	 <p>PCA POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI BADANIA AB 1063</p>
--	---	---

Zleceniodawca	
Zakład/ Imię i nazwisko	+WYDZIAŁ WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
Adres	Ul. Szczecińska 5 74-100 GRYFINO
Telefon	91 416 30 51

Próbka pobrana i przeznaczona do badania	
Nazwa badanej próbki	+ Próbka wody uzdatnionej - MP
Data i godzina pobierania próbki do badań	-----
Data i godzina przyjęcia próbki do badania	19.06.2023 godz. 11:05
Miejsce pobierania próbki do badania	+ Ujęcie wody Dębce – próbka wody podawana do sieci wodociągowej.
Sposób pobierania próbki do badań	Próbka pobrana do badań chemicznych i fizycznych zgodnie z normą: PN-EN ISO-5667-5:2017-10 z wyłączeniem pkt. 6.5 *A wg harmonogramu badań wewnętrznych-woda z dnia 17.01.2023 rok
Imię i nazwisko próbkobiorcy	Klient wewnętrzny pobrał i dostarczył próbkę do Laboratorium – Pan Tomasz Stępień
Numer protokołu pobierania próbki do badań	585/23
Identyfikacja badanej próbki	Nr laboratoryjny badanej próbki W/75/06/23
Przydatność próbki - do badań wykonywanych w laboratorium	Próbka przydatna / Próbka nieprzydatna
Data rozpoczęcia badań	19.06.2023
Data zakończenia badań	20.06.2023

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanych próbek. Bez pisemnego zezwolenia Laboratorium nie wolno powielać fragmentów niniejszego sprawozdania z badań.

LP	Badane oznaczenie	Wynik / Niepewność * (uzyskany wynik ± niepewność pomiaru)	Jednostka a miary	Metoda	Wymagania/ Specyfikacja **	Parametr zgodny/ niezgodny ***
1	pH ^{MZ}	7,3 ± 0,2 Temperatura pomiaru 19,2 ° C	-	PN-EN ISO 10523:2012 *A	6,5 - 9,5	Zgodny
2	Stężenie manganu ^{MZ}	0,036 ± 0,008	mg/l	PB – 14.00 wydanie 4 z dnia 14.07.2020 r. na podstawie testu HACH LANGE LCW 032 *A	0,050	Zgodny
3	Stężenie żelaza ^{MZ}	0,017 ± 0,004	mg/l	PB – 13.00 wydanie 4 z dnia 14.07.2020 r. na podstawie testu HACH LANGE LCK 521 *A	0,200	Zgodny
4	Stężenie jonu amonowego ^{MZ}	<0,05	mg/l	PN-ISO 7150-1:2002 *A	0,50	Zgodny
5	Stężenie azotynów ^{MZ}	<0,020	mg/l	PB-12.00 wydanie 4 z dnia 14.07.2020 r. na podstawie testu HACH LANGE LCK 341 *A	0,50	Zgodny
6	Mętność ^{MZ}	0,67 ± 0,15	NTU	PN-EN ISO 7027-1:2016-09 *A	Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości 1,0	Zgodny
7	Przewodność elektryczna właściwa ^{MZ}	877 ± 53 Temperatura pomiaru 19,2 ° C	µS/cm	PN-EN 27888:1999 *A	2500	Zgodny
8	Barwa ^{MZ}	11,5 ± 3,5	mg/l Pt	PN-EN ISO 7887:2012 Metoda C *A	Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 15,0	Zgodny
9	Stężenie siarczanów ^{MZ}	< 40	mg/l	PB-08.00 wydanie 4 z dnia 09.07.2020 r. na podstawie testu HACH LANGE LCK 153; LCK 353 *A	250	Zgodny
10	Stężenie chlorków ^{MZ}	81,5 ± 11,4	mg/l	PN-ISO 9297:1994 *A	250	Zgodny
11	Stężenie azotanów ^{MZ}	4,1 ± 0,2	mg/l	PB-11.00 wydanie 5 z dnia 09.07.2020 r. na podstawie testu HACH LANGE LCK 339 *A	50	Zgodny
12	Twardość ogólna ^{MZ}	498 ± 60	mg/l CaCO ₃	PB-15.00 wydanie 4 z dnia 14.07.2020 r. na podstawie testu HACH LANGE LCK 327 *A	500	Zgodny
13	Indeks nadmanganianowy ^{MZ}	2,6 ± 1,0	mg/l O ₂	PN-EN ISO 8467:2001 *A	5,00	Zgodny
14	Zapach ^{MZ}	akceptowalny 23,1 ° C	-	PB-20.00 wydanie 3 z dnia 09.09.2016 *N	Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian	Zgodny
15	Smak ^{MZ}	akceptowalny 23,1 ° C	-	PB-20.00 wydanie 3 z dnia 09.09.2016 *N	Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian	Zgodny

Legenda:

Identyfikacja zmian w zapisach w wydanych sprawozdaniach – Zmiany identyfikowane są przez zaznaczenie kursywą i pogrubienie.

Ocena przyjętej próbki do badania w Laboratorium dane odnoszą się do protokołu z pobierania próbki (zaznaczyć właściwą ocenę próbki klienta: (Próbka przydatna / Próbka nieprzydatna)

+ identyfikacja danych pozyskanych od klientów - zapisywane są czcionką pochylą oraz pogrubieniem

*Niepewność pomiaru metody – niepewność rozszerzona analityczna l – z uwzględnieniem procesu pobierania próbek (niepotrzebne skreślić) – na poziomie ufności 95% przy współczynniku rozszerzenia k=2

*A-metoda akredytowana zamieszczona w aktualnym zakresie akredytacji laboratorium AB 1063

*N- metoda nieakredytowana

^{A/a}- metoda alternatywna, równoważna do metody referencyjnej. Równoważność metod została potwierdzona przez Laboratorium (dowody dostępne w Laboratorium).

^{M/Z}- Metoda zatwierdzona przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego (Decyzja z dnia 19 grudnia HK.9020.3.62.2022)

Wymagania /Specyfikacja**



-Woda - (Wymaganie- Podstawa stwierdzenie zgodności z wymaganiami Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U poz. 2294 z dnia 11.12.2017 r)

Parametr Zgodny/ Niezgodny ***

-Stwierdzenie zgodności zgodnie z zasadą prostej akceptacji ILAC-G8:09/2019 „Wytyczne dotyczące przedstawiania zgodności ze specyfikacją”. Stwierdzenie zgodności jest oparte na poziomie ufności 95% dla niepewności rozszerzonej przy k=2 wraz z etapem pobierania próbek/bez etapu pobierania próbek.

sporządził: Kierownik Laboratorium Stella Pawlik	zatwierdził: Kierownik Laboratorium Stella Pawlik
podpis osoby autoryzującej:  Sylwia Misiuna	data: 20.06.2023
podpis:  Stella Pawlik	data: 20.06.2023



-KONIEC SPRAWOZDANIA-

 <p>PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH GRYFINO</p>	<p>Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. ul. Szczecińska 5, 74 – 100 Gryfino Laboratorium ul. Łączna 1, 74 – 100 Gryfino</p>	 <p>PCA POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI BADANIA</p> <p>AB 1063</p>
--	---	--

Zleceniodawca	
Zakład/ Imię i nazwisko	+WYDZIAŁ WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
Adres	Ul. Szczecińska 5 74-100 GRYFINO
Telefon	91 416 30 51

Próbka pobrana i przeznaczona do badania	
Nazwa badanej próbki	+ woda uzdatniona - MP
Data i godzina pobierania próbki do badań	-----
Data i godzina przyjęcia próbki do badania	19.06.2023 godz. 11:05
Miejsce pobierania próbki do badania	+ Ujęcie wody Dębce – próbka wody podawana do sieci wodociągowej.
Sposób pobierania próbki do badań	Próbka pobrana do badań mikrobiologicznych zgodnie z normą : PN-EN-ISO-19458:2007 z wyłączeniem pkt. 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6 *A Próbka pobrana przez klienta: -Zewnętrzne - Wewnętrzne wg harmonogramu badań wewnętrznych-woda z dnia 17.01.2023 rok
Imię i nazwisko próbkobiorcy	Klient wewnętrzny pobrał i dostarczył próbkę do Laboratorium – Pan Tomasz Stępień.
Numer protokołu pobierania próbki do badań	585/23
Identyfikacja badanej próbki	Nr laboratoryjny badanej próbki W/75/06/23
Przydatność próbki - do badań wykonywanych w laboratorium	Próbka przydatna /-Próbka nieprzydatna
Data rozpoczęcia badań	19.06.2023
Data zakończenia badań	22.06.2023
Data sporządzenia sprawozdania	22.06.2023

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanych próbek. Bez pisemnego zezwolenia Laboratorium nie wolno powielać fragmentów niniejszego sprawozdania z badań.

 <p>PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH GRYFINO</p>	<p>Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. ul. Szczecińska 5, 74 – 100 Gryfino Laboratorium ul. Łączna 1, 74 – 100 Gryfino</p>	 <p>PCA POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI BADANIA AB 1063</p>
--	---	---

Zleceniodawca	
Zakład/ Imię i nazwisko	+WYDZIAŁ WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
Adres	Ul. Szczecińska 5 74-100 GRYFINO
Telefon	91 416 30 51

Próbka pobrana i przeznaczona do badania	
Nazwa badanej próbki	+ woda uzdatniona - MP
Data i godzina pobierania próbki do badań	-----
Data i godzina przyjęcia próbki do badania	19.06.2023 godz. 11:05
Miejsce pobierania próbki do badania	+ Ujęcie wody Dębce – próbka wody podawana do sieci wodociągowej.
Sposób pobierania próbki do badań	Próbka pobrana do badań mikrobiologicznych zgodnie z normą : PN-EN-ISO-19458:2007 z wyłączeniem pkt. 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6 *A Próbka pobrana przez klienta: -Zewnętrzne - Wewnętrzne wg harmonogramu badań wewnętrznych-woda z dnia 17.01.2023 rok
Imię i nazwisko próbkobiorcy	Klient wewnętrzny pobrał i dostarczył próbkę do Laboratorium – Pan Tomasz Stępień.
Numer protokołu pobierania próbki do badań	585/23
Identyfikacja badanej próbki	Nr laboratoryjny badanej próbki W/75/06/23
Przydatność próbki - do badań wykonywanych w laboratorium	Próbka przydatna /-Próbka nieprzydatna
Data rozpoczęcia badań	19.06.2023
Data zakończenia badań	22.06.2023
Data sporządzenia sprawozdania	22.06.2023

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanych próbek. Bez pisemnego zezwolenia Laboratorium nie wolno powielać fragmentów niniejszego sprawozdania z badań.

LP	Badane oznaczenie	Wynik badania	Wymagania*	Granice przedziału w wartościach rzeczywistych ***		Jednostka miary	Metoda	Parametr Zgodny / Niezgodny **
				Dolna	Górna			
1	NPL bakterii z grupy coli Metoda NPL (Test Colilert [®] -18) ^{MZ} [inkubacja w temperaturze 36 ⁰ ± 2 ⁰ C / 22 h] – reakcja barwna	0	0	-	-	NPL100 ml	PN - EN ISO 9308-2 *A	Zgodny
2	NPL bakterii Escherichia coli Metoda NPL (Test Colilert [®] -18) ^{MZ} [inkubacja w temperaturze 36 ⁰ ± 2 ⁰ C / 22 h] – reakcja fluorescencji	0	0	-	-	NPL/100 ml	PN - EN ISO 9308-2 *A	Zgodny
3	NPL bakterii Enterokoki Metoda NPL (Enterolert -E) ^{A/am} [inkubacja w temperaturze 41 ⁰ ± 0,5 ⁰ C / 24 h] – reakcja fluorescencji	0	0	-	-	NPL/100 ml	PB-27.00 wydanie 2 z dnia 18.03.2019 r. z wyłączeniem punktu 4.2 * A	Zgodny
4	Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 ⁰ C. Metoda płytkowa posiewu wgłębnego. ^{MZ} [inkubacja w temperaturze 22 ⁰ ± 2 ⁰ C / 68 ± 4 h] Zastosowano podłoże Agar z ekstraktem drożdżowym	10	Bez nieprawidłowych zmian	5	19	[jtk/1 ml]	PN-EN ISO 6222:2004 r. *A	Zgodny

Legenda:

Ocena przyjętej próbki do badania w Laboratorium dane odnoszą się do protokołu z pobierania próbki (zaznaczyć właściwą ocenę próbki klienta: (Próbka przydatna / Próbka nieprzydatna)

+ identyfikacja danych pozyskanych od klientów - zapisywane są czcionką pochyłą oraz pogrubieniem

*A – metoda akredytowana

*N- metoda nieakredytowana, objęta systemem jakości

^{A/am}- metoda alternatywna - mikrobiologia „metoda badania poza obszarem Regulowanym Prawnie”.

^{MZ} – Metoda zatwierdzona przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego (Decyzja z dnia 19 grudnia 2022r HK.9020.3.63.2022)

NPL- Najbardziej prawdopodobna liczba mikroorganizmów

jtk – Jednostka tworząca kolonie

Wymagania* - Podstawa oceny zgodności z wymaganiami Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U poz. 2294 z dnia 11.12.2017 r).

Parametr Zgodny/ Niezgodny.**

Stwierdzenie zgodności zgodne z zasadą prostej akceptacji ILAC-G8:09/2019 „Wytyczne dotyczące przedstawiania zgodności ze specyfikacją”.

Granice przedziału w wartościach rzeczywistych *** - Przedstawiona niepewność rozszerzona pomiaru została oszacowana zgodnie z PN-EN ISO 19036:2020-04 i opiera się na niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia k=2, zapewniając poziom ufności około 95%. Łożoną niepewność standardową uznano za równą odchyleniu standardowemu odtwarzalności wewnątrzlaboratoryjnej.

Podpis osoby sporządzającej: Laborant LABORANT Sylwia Misiuna data: 22.06.2023	Podpis osoby autoryzującej: Kierownik Laboratorium Stella Pawlik data: 22.06.2023
Podpis osoby zatwierdzającej: Stella Pawlik	data: 22.06.2023

-KONIEC SPRAWOZDANIA-